



VKF Technische Auskunft Nr. 33370

Inhaber /-in
RF-Technologies
Lange Ambachtstraat 40
9860 Oosterzele
Belgium

Hersteller /-in
RF-Technologies
9860 Oosterzele
Belgium

Gruppe 802 - Entrauchungsklappen

Produkt KAMOUFLAGE AP 1V60/120

Beschreibung Rechteckige Entrauchungsklappe aus Brandschutzplatten (Promatect H, RD=870kg/m³), Montagerahmen und Antrieb.
Mit automatischer Auslösung.
Typ: KAMOUFLAGE AP 1V120
Betriebsdruck: -1000 Pa/ +0 Pa
Bmin=350mm x Hmin=385mm
Bmax=700mm x Hmax=1165mm

Anwendung Einbau in eine Massiv Wand D \geq 100mm, RD \geq 550kg/m³
oder Brandschutzplatten D \geq 30mm, RD \geq 500 kg/m³

Die Entrauchungsklappe ist gemäss Herstelleranweisungen zu montieren.

Unterlagen Efectis France, Mazierès-lès-Metz: KB 'EFR-24-001206' (02.04.2024), PB 'EFR-23-003817' (27.11.2023), PB 'EFR-23-003818' (27.11.2023), PB 'EFR-23-003821' (05.01.2024), PB 'EFR-23-003822' (12.03.2024), PB 'EFR-24-000635' (28.03.2024), PB 'EFR-24-001000' (02.04.2024); Efectis France, Saint-Aubin: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1812-CPR-2216' (23.10.2024); Hersteller: LE 'DoP_Rf-t_V36 8' (01.03.2024)

Prüfbestimmungen EN 1366-10 geprüft ohne Last

Beurteilung Klassifizierung EI 120 (vedw-i \leftrightarrow o) S1000C10000AAmulti

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 06.01.2025
Ersetzt Dokument vom 19.12.2024

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy